

รายงานโครงการของรัฐ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองปูหน่อ ตำบลสันตันหม้อ
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ำต้นทุนให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎร
- ๒.๒ เพื่อปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและการกระจายน้ำ
- ๒.๓ เพื่อบรรเทา ปัญหาภัยแล้ง
- ๒.๔ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้จากเกษตรกรรม

๓. สารสำคัญ

ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ๑ แห่ง ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคาร
โรงสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง (ปั๊มน้ำขนาด ๔ กิโลวัตต์/๑๐๐ ลบ.ม./วัน/เครื่อง สูบสลับ ๒ เครื่อง) ก่อสร้างแผง
โซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ แผง) ฐานขนาด ๘.๐๐ ม. x ๑๒.๐๐ ม.
ก่อสร้างท่อถังแฉก ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. จำนวน ๑ ชุด ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ทรงกระบอก
ขนาด ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๓๖ ถัง เป็นถังทรงกลม ขนาด ๒.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ เมตร ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ
๒ สาย

๔. ผู้ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ

๕. เจ้าหน้าที่บันทึกโครงการ

- | | |
|-----------------|--|
| ๕.๑ ชื่อ - สกุล | นางสาวณมล พุทธาภิเศก |
| ๕.๒ ตำแหน่ง | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
| ๕.๓ หน่วยงาน | สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ |
| ๕.๔ โทรศัพท์ | ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๖๕ โทรสาร ๐ ๕๓๒๑ ๗๒๖๕ |
| ๕.๕ E-mail | officeupping@gmail.com |

๖. สถานที่ที่จะดำเนินการโครงการ

บ้านใหม่กองทราย หมู่ ๖ ตำบลสันตันหม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

๗. ขั้นตอนการดำเนินการ

ดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๗ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ตามระเบียบฯ ข้อ ๙

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๙. ผลผลิต

- ๙.๑ เป็นแหล่งต้นทุนเพื่อการอุปโภค บริโภค สาธารณูปโภค
- ๙.๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการกระจายน้ำ
- ๙.๓ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

๑๐. ผลลัพธ์

- ๑๐.๑ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ
- ๑๐.๒ ลดต้นทุนการทำเกษตรกรรม

๑๑. ผลกระทบ

- ๑๑.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : การก่อสร้างฯ อาจผ่านพื้นที่ของราษฎรขณะดำเนินการก่อสร้าง
- ๑๑.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ประชาชนอาจเกิดความไม่สะดวกต่อการสัญจรไป-มา

๑๒. มาตรการป้องกันผลกระทบ

- ๑๒.๑ ต่อประชาชนในพื้นที่ : ๑.ชี้แจงทำความเข้าใจก่อนเข้าดำเนินการ
๒.กำหนดมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการดำเนินการก่อสร้าง
๓.ทางโครงการจะต้องจัดเจ้าหน้าที่ทำการสังเกตและควบคุมดูแลผลกระทบ
อย่างใกล้ชิด
- ๑๒.๒ ต่อประชาชนทั่วไป : ติดประกาศหรือแจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

๑๓. ประมาณการค่าใช้จ่าย

- ๑๓.๑ วงเงินงบประมาณ ๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท
- ๑๓.๒ ที่มาของเงิน กรมทรัพยากรน้ำ

๑๔. สอบถามข้อมูลได้ที่

- ๑๔.๑ ชื่อ - สกุล นายธวัช รัตนกิจ
๑๔.๒ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ
๑๔.๓ หน่วยงาน สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ
๑๔.๔ โทรศัพท์ ๐ ๕๔๒๑ ๘๖๐๒ ต่อ ๑๐๓ โทรสาร ๐ ๕๔๒๒ ๒๙๓๘
๑๔.๕ E-mail officeupping@gmail.com

๑๕. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. โดยวิธีประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านใหม่กองทราย หมู่ ๖ ตำบลสันต้นหม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

๑๖. สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการ และเห็นด้วยกับการดำเนินการฯ โครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแหล่งน้ำหนองปูหน่อ สรุปสาระสำคัญของโครงการที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๑ กรมทรัพยากรน้ำ นำเสนอ คือ ก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด ๔ กิโลวัตต์ ๑ แห่ง ประกอบด้วย ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำ จำนวน ๑ แห่ง (ปั้มน้ำขนาด ๔ กิโลวัตต์/๑๐๐ ลบ.ม./วัน/เครื่อง สูบสลับ ๒ เครื่อง) ก่อสร้างแผงโซลาร์เซลล์ จำนวน ๑ แห่ง (ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๑๐ วัตต์ จำนวน ๑๖ แผง) ฐานขนาด ๘.๐๐ ม. x ๑๒.๐๐ ม. ก่อสร้างหอดังแคมเปญ ความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูง ๒๐ ม. จำนวน ๑ ชุด ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ทรงกระบอก ขนาด ๑๐ ลบ.ม. จำนวน ๓๖ ถัง เป็นถังทรงกลม ขนาด ๒.๐๐ ม. สูง ๔.๐๐ เมตร ก่อสร้างระบบกระจายน้ำ ๒ สาย ท่อ HDPE ๕ นิ้ว ๒,๑๖๒ ม.

ที่ประชุมได้เสนอข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เพิ่มระบบกรองน้ำผิวดิน จำนวน ๑ แห่ง
๒. ให้ก่อสร้างถังเก็บน้ำ คสล. ทั้งหมด บริเวณสวนเงาะ (ที่สาธารณะประโยชน์) หากตั้งบริเวณแนวท่อจะไม่มีพื้นที่สำหรับก่อสร้างถัง คสล. เนื่องจากพื้นที่ทั้ง ๒ ข้างทางเป็นพื้นที่ สปก. ซึ่งเป็นที่ดินของเอกชน
๓. ผู้ประสานงานในพื้นที่
 - ๓.๑ นายบุญมี ชุ่มเชื้อ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖ ตำบลสันต้นหม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๓ ๔๓๔ ๙๔๕๙
 - ๓.๒ นายดิเรก พาณิชย์พัฒนานุกุล เบอร์โทรศัพท์ ๐๙๕ ๘๑๕ ๓๑๕๒
 - ๓.๓ นายเชาวลิต ปัญญาวงศ์ ส.อบต. ตำบลสันต้นหม้อ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ เบอร์โทร ๐๘๔ ๓๓๐ ๑๒๕๔